

2-4

Григорьев



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю
10 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Соликамскому городскому округу
Пермский край, г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 142,
тел. 8 (342) 258-40-01 (доб. 310)

Предписание № 83 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
«Центр развития речи – детский сад № 13 «Солнечный» (компенсирующий)»

(далее – МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 13 «Солнечный»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

В период: с 01.04.2021 по 28.04.2021 (фактическое время: 20 апреля 2021 года с 15 час. мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность: 2 час. 00 мин.) государственным инспектором Соликамского городского округа по пожарному надзору Шибановой Евгенией Александровной исполнение распоряжения (приказа) начальника 10 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (далее – 10 ОНПР) Мисюрева Андрея Анатольевича от 29.03.2021 № 83, была проведена плановая выездная проверка с целью контроля за соблюдением требований пожарной безопасности соответствии с утвержденным ежегодным планом проведения плановых проверок на 2021 г размещенным на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 13 «Солнечный», расположенного по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Набережная, 129б. При проведении проверки присутствовали: Тазетдинова Алла Валерьевна заведующий МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 13 «Солнечный», Бабич Светлана Ивановна заместитель заведующего МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 13 «Солнечный».

19/10

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись, выполнено) (указывать только полнее)
1.	Декларация пожарной безопасности, зарегистрированная 09.11.2020 г. № 57430-4-ТО-23 отсутствуют реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей	ст. 3, ст. 4, ст. 6, ст. 64 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального Закона от 27.12.2002 г. 184-ФЗ "О техническом регулировании";	01.08.2022	<i>успешно</i>

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	(частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты. При заполнении 4 раздела декларации пожарной безопасности необходимо учесть изменения, внесенные в документы в области пожарной безопасности.	Приказ МЧС РФ от 16.03.2020 г. № 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности»; Декларация ПБ № 57430-4-ТО-23		
2. ✓	При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности не соблюдаются проектные решения (рабочий проект ШИФР: АПС, СОУЭ - 1117-19), а именно в части размещения пожарных извещателей и СОУЭ в целом по зданию, тип СОУЭ	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст. 83, ст. 84 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	✓ 01.08.2022	
3. ✓	Не обеспечивается при пожаре в здании дистанционное открывание запоров (отключение электромагнитных замков) дверей эвакуационных выходов, оборудованных электромагнитными замками.	п. 54 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 5 ч. 1 ст. 84 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	✓ 01.08.2022	
4. ✓	Объект с массовым пребыванием людей не обеспечен аварийным (эвакуационным) освещением.	п. 37 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 7.72, п. 7.74, п. 7.75 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»	✓ 01.08.2022	
5.	Не обеспечено наличие на противопожарных дверях приспособлений для	п. 24 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв.	01.08.2022	

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	О (по выд. (указ. то. пе
	самозакрывания.	постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	<i>г/всч.</i>	
6.	Не обеспечено наличие на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж приспособлений для самозакрывания.	п. 24 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.08.2022 <i>г/всч.</i>	
7.	В помещении кастаньяши для отделки стен допускается применены декоративно-отделочные материалы с высокой пожарной опасностью (масляная краска). Не представлена документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных материалов для стен помещения кастаньяши на 1 этаже	п. 25 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. в нарушение п. 7 ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.08.2022 <i>Восстанов.</i>	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители исполнительных органов субъектов Российской Федерации; руководители органов самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (помещений) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.