



**Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития
речи – Детский сад «Солнечный»**

618554, Россия Пермский край, г. Соликамск, ул. 20 лет Победы 82^а. Тел: 3-43-87
л/с 306290030; р/сч 40701810165771300333; ИНН 5919016310; КПП 591901001; БИК 045773001; ОКАТО 57430000000;
ОГРН 1025901973833

Исх. №
от 03.02.2025

Начальнику 10 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Мисюреву А.А., подполковнику внутренней службы
Заведующей МАДОУ ЦРР «Детский сад «Солнечный» Т.А.Федотовой

**Ответ на запрос от 31.01.2025
за № ИВ-168-4-19-571**

Направляем Вам информацию на запрос по исполнению предписаний от 28.04.2021 года:

№п.п	Пункты предписания	Содержание	Информация о выполнении
1.	80/1/1 пункт №№1,2	пункты №1 «При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности не соблюдаются проектные решения (рабочий проект ШИФР: АПС, СОУЭ- 1117-19), а именно в части размещения пожарных извещателей. СОУЭ в целом по зданию, тип СОУЭ» и пункт №2 «Не обеспечивается при пожаре в здании дистанционное открытие запоров (отключение электромагнитных замков) дверей эвакуационных выходов, оборудованных электромагнитными замками».	В настоящее время идет процесс сметного расчета по данным пунктам и на основании чего необходимые суммы будут внесены в ПФХД на 2025 год.
2.	81/1/1 пункт №№1,2,3	пункт №1 «Помещение кладовой 1 этажа не защищено установкой АПС. пункт №2 « Объект с массовым пребыванием не обеспечен аварийным освещением» пункт №3 «Не обеспечивается при пожаре в здании дистанционное открытие запоров (отключение электромагнитных замков) дверей	В настоящее время в связи с отсутствием детей данный корпус закрыт, образовательная деятельность в нем не ведется , написан приказ о закрытии.

		эвакуационных выходов, оборудованных электромагнитными замками».	
3.	№ 83/1/1 пункт №№ 2,3	пункты №2 «При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности не соблюдаются проектные решения (рабочий проект ШИФР: АПС, СОУЭ- 1117-19), а именно в части размещения пожарных извещателей. СОУЭ в целом по зданию, тип СОУЭ» и пункт №3 «Не обеспечивается при пожаре в здании дистанционное открытие запоров (отключение электромагнитных замков) дверей эвакуационных выходов, оборудованных электромагнитными замками».	В настоящее время идет процесс сметного расчета по данным пунктам и на основании чего необходимые суммы будут внесены в ПФХД на 2025 год.
4.	84/1/1 пункт №№1,2	пункты №1 «При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности не соблюдаются проектные решения (рабочий проект ШИФР: АПС, СОУЭ- 1117-19), а именно в части размещения пожарных извещателей. СОУЭ в целом по зданию, тип СОУЭ» и пункт №2 «Не обеспечивается при пожаре в здании дистанционное открытие запоров (отключение электромагнитных замков) дверей эвакуационных выходов, оборудованных электромагнитными замками».	В настоящее время идет процесс сметного расчета по данным пунктам и на основании чего необходимые суммы будут внесены в ПФХД на 2025 год. Выполнено, акт выполненных работ
5.	149/1.1 от 17.08.2021	Для покрытия полов спального помещения группы №1,3, 5,6,7 Для покрытия пола помещения приемной группы № 6,7,8 Для покрытия пола медицинского кабинета.	Выполнено частично: покрыт пол в спальном помещении группы №12 и в приемной группы №1. На остальные помещения составлен сметный расчет для включения в ПФХД на 2025 год. На сегодняшний день имеется распоряжение суда о продлении предписания до августа 2024 года.

В связи с большими материальными затратами на выполнение предписаний просим рассмотреть возможность о продлении выполнения оставшихся предписаний на 2025 год.

Заведующий МАДОУ
«ЦРР – Детский сад «Солнечный»

Т.А.Федотова

		эвакуационных выходов, оборудованных электромагнитными замками».	
3.	№ 83/1/1 пункт №№ 2,3	пункты №2 «При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности не соблюдаются проектные решения (рабочий проект ШИФР: АПС, СОУЭ- 1117-19), а именно в части размещения пожарных извещателей. СОУЭ в целом по зданию, тип СОУЭ» и пункт №3 «Не обеспечивается при пожаре в здании дистанционное открытие запоров (отключение электромагнитных замков) дверей эвакуационных выходов, оборудованных электромагнитными замками».	В настоящее время идет процесс сметного расчета по данным пунктам и на основании чего необходимые суммы будут внесены в ПФХД на 2025 год.
4.	84/1/1 пункт №№1,2	пункты №1 «При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности не соблюдаются проектные решения (рабочий проект ШИФР: АПС, СОУЭ- 1117-19), а именно в части размещения пожарных извещателей. СОУЭ в целом по зданию, тип СОУЭ» и пункт №2 «Не обеспечивается при пожаре в здании дистанционное открытие запоров (отключение электромагнитных замков) дверей эвакуационных выходов, оборудованных электромагнитными замками».	В настоящее время идет процесс сметного расчета по данным пунктам и на основании чего необходимые суммы будут внесены в ПФХД на 2025 год. Выполнено, акт выполненных работ
5.	149/1.1 от 17.08.2021	Для покрытия полов спального помещения группы №1,3, 5,6,7 Для покрытия пола помещения приемной группы № 6,7,8 Для покрытия пола медицинского кабинета.	Выполнено частично: покрыт пол в спальном помещении группы №12 и в приемной группы №1. На остальные помещения составлен сметный расчет для включения в ПФХД на 2025 год. На сегодняшний день имеется распоряжение суда о продлении предписания до августа 2024 года.

В связи с большими материальными затратами на выполнение предписаний просим рассмотреть возможность о продлении выполнения оставшихся предписаний на 2025 год.

Заведующий МАДОУ
«ЦРР – Детский сад «Солнечный»



Т.А.Федотова

